



# Handleiding EMS


## Stap1: Inloggen in de webinterface

 **MENNEKES** AMTRON4You560\_belevingsruimte  
MY POWER CONNECTION 0000ZES.999999 


### Aanmelden

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, om u aan te melden op de webinterface.

Gebruikersnaam


 

Wachtwoord

AANMELDEN

## Stap 2: Ga naar Extern energiemangement



### Extern energiemangement ALLES VERBERGEN ^

Standaard interfaces VERBERGEN ^

Na het instellen van de interface is een herstart van het laadstation vereist. Na de herstart kunnen andere instellingen worden gedaan.  
Bij gebruik van EEBus mag geen huisaansluitmeter zijn geconfigureerd.

Interface naar energiebeheersysteem <span>i</span>	<input type="text" value="Geen"/> <span>◇</span>
--	--

SEMP-interface VERBERGEN ^

SEMP-interface actief <span>i</span>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------

Met \* gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

## Stap 3: Modbus TCP configureren voor EMS

### Extern energiemangement ALLES VERBERGEN ^

Standaard interfaces VERBERGEN ^

Na het instellen van de interface is een herstart van het laadstation vereist. Na de herstart kunnen andere instellingen worden gedaan.  
Bij gebruik van EEBus mag geen huisaansluitmeter zijn geconfigureerd.

Interface naar energiebeheersysteem <span>i</span>	Modbus TCP <span>◇</span>
--	---------------------------

Instellingen energiemangement VERBERGEN ^

Energiebeheersysteem activeren <span>i</span>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheidspower [A] * <span>i</span>	<input type="text" value="6"/>
Verloop van de communicatieverbinding [s] * <span>i</span>	<input type="text" value="360"/>

Modbus TCP server instellingen VERBERGEN ^

Unit-ID * <span>i</span>	<input type="text" value="1"/>
Server-poort * <span>i</span>	<input type="text" value="502"/>

SEMP-interface VERBERGEN ^

SEMP-interface actief <span>i</span>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------

Met \* gemarkeerde velden zijn verplichte velden.